水質検査結果書

No. A2400453-004 1/1
令和6年5月31日

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関：第18号
長野県長野市アークス13番11号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 原 澄

高山村長 内山 信行 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県上高井郡高山村大字高井4972 高山村長 内山 信行		
受付年月日	令和6年5月23日	種別	水道原水
採水年月日	令和6年5月23日	採水時刻	10時10分
天候	前日 晴れ 当日 晴れ	採水時の温度	気温 18.1 ℃ 水温 10.5 ℃
採水場所	赤和水源		
採水者	牧健一・黒岩和久 (所属) 建設水道課 上下水道係		

検査項目	単位	検査結果
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l	0.000001未満
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l	0.000001未満
ー 以 下 余 白 ー		

備考	分析法： 固相抽出-LC-MS法 水道法の水質管理目標設定項目の目標値は、ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)と、ペルフルオロオクタン酸(PFOA)の量の和として 0.00005mg/l以下(暫定)
検査期日	令和6年5月23日 ～ 令和6年5月29日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター
検査責任者	検査部長 北村 晋

水質検査結果書

No. A2400453-005 1/1
令和6年5月31日

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第18号
長野県長野市アーク不13番1号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 三原 潤

高山村長 内山 信行 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県上高井郡高山村大字高井4972 高山村長 内山 信行		
受付年月日	令和6年5月23日	種別	水道原水
採水年月日	令和6年5月23日	採水時刻	10時42分
天候	前日 晴れ 当日 晴れ	採水時の温度	気温 17.2 ℃ 水温 10.7 ℃
採水場所	水中水源		
採水者	牧健一・黒岩和久 (所属) 建設水道課 上下水道係		

検査項目	単位	検査結果
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l	0.000001未満
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l	0.000001未満
ー 以 下 余 白 ー		

備考	分析法： 固相抽出-LC-MS法 水道法の水質管理目標設定項目の目標値は、ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)と、ペルフルオロオクタン酸(PFOA)の量の和として 0.00005mg/l以下(暫定)
検査期日	令和6年5月23日 ～ 令和6年5月29日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター
検査責任者	検査部長 北村 晋 (村)

水質検査結果書

No. A2400453-006 1/1
令和6年5月31日

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第18号
長野県長野市アークス13番11号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 原 [illegible]

高山村長 内山 信行 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県上高井郡高山村大字高井4972 高山村長 内山 信行		
受付年月日	令和6年5月23日	種別	水道原水
採水年月日	令和6年5月23日	採水時刻	9時40分
天候	前日 晴れ 当日 晴れ	採水時の温度	気温 17.5 ℃ 水温 10.5 ℃
採水場所	本沢（鞠子）水源		
採水者	牧健一・黒岩和久 （所属）建設水道課 上下水道係		

検査項目	単位	検査結果
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l	0.000001未満
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l	0.000001未満
ー 以 下 余 白 ー		

備考	分析法： 固相抽出-LC-MS法 水道法の水質管理目標設定項目の目標値は、ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)と、ペルフルオロオクタン酸(PFOA)の量の和として 0.00005mg/ l 以下(暫定)
検査期日	令和6年5月23日 ～ 令和6年5月29日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター
検査責任者	検査部長 北村 晋

水質検査結果書

No. A2400453-007 1/1
令和6年5月31日

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第18号
長野県長野市アークス13番11号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 原 潔

高山村長 内山 信行 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県上高井郡高山村大字高井4972 高山村長 内山 信行		
受付年月日	令和6年5月23日	種別	水道原水
採水年月日	令和6年5月23日	採水時刻	10時22分
天候	前日 晴れ 当日 晴れ	採水時の温度	気温 19.1 ℃ 水温 11.3 ℃
採水場所	久保水源		
採水者	牧健一・黒岩和久 (所属) 建設水道課 上下水道係		

検査項目	単位	検査結果
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l	0.000001未満
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l	0.000001未満
ー 以 下 余 白 ー		

備考	分析法： 固相抽出-LC-MS法 水道法の水質管理目標設定項目の目標値は、ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)と、ペルフルオロオクタン酸(PFOA)の量の和として 0.00005mg/l 以下(暫定)
検査期日	令和6年5月23日 ～ 令和6年5月29日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター
検査責任者	検査部長 北村 晋

水質検査結果書

No. A2400453-008 1/1
令和6年5月31日

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第18号
長野県長野市アークス13番11号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 原 一澄

高山村長 内山 信行 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県上高井郡高山村大字高井4972 高山村長 内山 信行		
受付年月日	令和6年5月23日	種別	水道原水
採水年月日	令和6年5月23日	採水時刻	9時25分
天候	前日 晴れ 当日 晴れ	採水時の温度	気温 18.8 ℃ 水温 15.2 ℃
採水場所	福井原水源		
採水者	牧健一・黒岩和久 (所属) 建設水道課 上下水道係		

検査項目	単位	検査結果
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l	0.000001未満
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l	0.000001未満
ー 以 下 余 白 ー		

備考	分析法： 固相抽出-LC-MS法 水道法の水質管理目標設定項目の目標値は、ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)と、ペルフルオロオクタン酸(PFOA)の量の和として 0.00005mg/l 以下(暫定)
検査期日	令和6年5月23日 ～ 令和6年5月29日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター
検査責任者	検査部長 北村 晋

水質検査結果書

No. A2400453-009 1/1
令和6年5月31日

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第18号
長野県長野市アークス13番11号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 原 [illegible]

高山村長 内山 信行 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県上高井郡高山村大字高井4972 高山村長 内山 信行		
受付年月日	令和6年5月23日	種別	水道原水
採水年月日	令和6年5月23日	採水時刻	11時05分
天候	前日 晴れ 当日 晴れ	採水時の温度	気温 24.1 ℃ 水温 14.7 ℃
採水場所	神明下水源		
採水者	牧健一・黒岩和久 (所属) 建設水道課 上下水道係		

検査項目	単位	検査結果
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l	0.000001未満
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l	0.000001未満
ー 以 下 余 白 ー		

備考	分析法： 固相抽出-LC-MS法 水道法の水質管理目標設定項目の目標値は、ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)と、ペルフルオロオクタン酸(PFOA)の量の和として 0.00005mg/l 以下(暫定)
検査期日	令和6年5月23日 ～ 令和6年5月29日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター
検査責任者	検査部長 北村 晋 (北村)

水質検査結果書

No. A2400453-010 1/1
令和6年5月31日

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第18号
長野県長野市アーク3番11号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 原 [illegible]

高山村長 内山 信行 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県上高井郡高山村大字高井4972 高山村長 内山 信行		
受付年月日	令和6年5月23日	種別	水道原水
採水年月日	令和6年5月23日	採水時刻	8時40分
天候	前日 晴れ 当日 晴れ	採水時の温度	気温 19.7 ℃ 水温 15.9 ℃
採水場所	大石水源		
採水者	牧健一・黒岩和久 (所属) 建設水道課 上下水道係		

検査項目	単位	検査結果
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l	0.000001未満
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l	0.000001未満
ー 以 下 余 白 ー		

備考	分析法： 固相抽出-LC-MS法 水道法の水質管理目標設定項目の目標値は、ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)と、ペルフルオロオクタン酸(PFOA)の量の和として 0.00005mg/l以下(暫定)
検査期日	令和6年5月23日 ～ 令和6年5月29日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター
検査責任者	検査部長 北村 晋 (北村)

水質検査結果書

No. A2400453-001 1/1
令和6年5月31日

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第18号
長野県長野市アークス13番11号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 [illegible]

高山村長 内山 信行 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県上高井郡高山村大字高井4972 高山村長 内山 信行		
受付年月日	令和6年5月23日	種別	水道原水
採水年月日	令和6年5月23日	採水時刻	9時01分
天候	前日 晴れ 当日 晴れ	採水時の温度	気温 16.0 ℃ 水温 11.7 ℃
採水場所	屋知水源		
採水者	牧健一・黒岩和久 (所属) 建設水道課 上下水道係		

検査項目	単位	検査結果
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l	0.000001未満
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l	0.000001未満
ー 以 下 余 白 ー		

備考	分析法： 固相抽出-LC-MS法 水道法の水質管理目標設定項目の目標値は、ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)と、ペルフルオロオクタン酸(PFOA)の量の和として 0.00005mg/l以下(暫定)
検査期日	令和6年5月23日 ～ 令和6年5月29日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター
検査責任者	検査部長 北村 晋 (村)

水質検査結果書

No. A2400453-002 1/1
令和6年5月31日

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第18号
長野県長野市アーク不13番11号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 原 澄

高山村長 内山 信行 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県上高井郡高山村大字高井4972 高山村長 内山 信行		
受付年月日	令和6年5月23日	種別	水道原水
採水年月日	令和6年5月23日	採水時刻	9時55分
天候	前日 晴れ 当日 晴れ	採水時の温度	気温 20.8 ℃ 水温 14.7 ℃
採水場所	二ツ石水源		
採水者	牧健一・黒岩和久 (所属) 建設水道課 上下水道係		

検査項目	単位	検査結果
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l	0.000001未満
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l	0.000001
ー 以 下 余 白 ー		

備考	分析法： 固相抽出-LC-MS法 水道法の水質管理目標設定項目の目標値は、ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)と、ペルフルオロオクタン酸(PFOA)の量の和として 0.00005mg/l以下(暫定)
検査期日	令和6年5月23日 ～ 令和6年5月29日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター
検査責任者	検査部長 北村 晋

水質検査結果書

No. A2400453-003 1/1
令和6年5月31日

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第18号
長野県長野市アーク 第13番地号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 原 澄

高山村長 内山 信行 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県上高井郡高山村大字高井4972 高山村長 内山 信行		
受付年月日	令和6年5月23日	種別	水道原水
採水年月日	令和6年5月23日	採水時刻	9時10分
天候	前日 晴れ 当日 晴れ	採水時の温度	気温 17.0 ℃ 水温 11.2 ℃
採水場所	南町原水源		
採水者	牧健一・黒岩和久 (所属) 建設水道課 上下水道係		

検査項目	単位	検査結果
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l	0.000001未満
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l	0.000001未満
ー 以 下 余 白 ー		

備考	分析法： 固相抽出-LC-MS法 水道法の水質管理目標設定項目の目標値は、ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)と、ペルフルオロオクタン酸(PFOA)の量の和として 0.00005mg/l 以下(暫定)
検査期日	令和6年5月23日 ～ 令和6年5月29日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター
検査責任者	検査部長 北村 晋 (村)

水質検査結果書

No. A2400558-001 1/1
令和6年6月12日

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関（第18号）
長野県長野市アークス13番地号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長

高山村長 内山 信行 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県上高井郡高山村大字高井4972 高山村長 内山 信行		
受付年月日	令和6年6月6日	種別	水道原水
採水年月日	令和6年6月4日	採水時刻	10時00分
天候	前日 晴れ 当日 晴れ	採水時の温度	気温 14.1 ℃ 水温 12.5 ℃
採水場所	山田牧場（大沢）水源		
採水者	牧健一・黒岩和久 （所属）建設水道課 上下水道係		

検査項目	単位	検査結果
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l	0.000001未満
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l	0.000001未満
― 以 下 余 白 ―		

備考	分析法： 固相抽出-LC-MS法 水道法の水質管理目標設定項目の目標値は、ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)と、ペルフルオロオクタン酸(PFOA)の量の和として 0.00005mg/l以下(暫定)
検査期日	令和6年6月6日 ～ 令和6年6月11日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター
検査責任者	検査部長 北村 晋

水質検査結果書

No. A2400558-002 1/1
令和6年6月12日

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第18号
長野県長野市アークス13番11号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 原 澄

高山村長 内山 信行 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県上高井郡高山村大字高井4972 高山村長 内山 信行		
受付年月日	令和6年6月6日	種別	水道原水
採水年月日	令和6年6月4日	採水時刻	9時53分
天候	前日 晴れ 当日 晴れ	採水時の温度	気温 14.6 ℃ 水温 11.6 ℃
採水場所	七味（不動沢）水源		
採水者	牧健一・黒岩和久 （所属）建設水道課 上下水道係		

検査項目	単位	検査結果
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l	0.000001未満
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l	0.000001未満
ー 以 下 余 白 ー		

備考	分析法： 固相抽出-LC-MS法 水道法の水質管理目標設定項目の目標値は、ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)と、ペルフルオロオクタン酸(PFOA)の量の和として 0.00005mg/l以下(暫定)
検査期日	令和6年6月6日 ～ 令和6年6月11日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター
検査責任者	検査部長 北村 晋

水質検査結果書

No. A2400558-003 1/1
令和6年6月12日

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第18号
長野県長野市アークス13番1号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長

高山村長 内山 信行 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県上高井郡高山村大字高井4972 高山村長 内山 信行		
受付年月日	令和6年6月6日	種別	水道原水
採水年月日	令和6年6月5日	採水時刻	11時30分
天候	前日 晴れ 当日 晴れ	採水時の温度	気温 20.0 ℃ 水温 11.5 ℃
採水場所	防風沢水源		
採水者	牧健一・黒岩和久 (所属) 建設水道課 上下水道係		

検査項目	単位	検査結果
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l	0.000001未満
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l	0.000001未満
ー 以 下 余 白 ー		

備考	分析法： 固相抽出-LC-MS法 水道法の水質管理目標設定項目の目標値は、ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)と、ペルフルオロオクタン酸(PFOA)の量の和として 0.00005mg/l以下(暫定)
検査期日	令和6年6月6日 ～ 令和6年6月11日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター
検査責任者	検査部長 北村 晋

水質検査結果書

No. A2400558-004 1/1
令和6年6月12日

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第18号
長野県長野市アークス13番1号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 源 宏 [illegible]

高山村長 内山 信行 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県上高井郡高山村大字高井4972 高山村長 内山 信行		
受付年月日	令和6年6月6日	種別	水道原水
採水年月日	令和6年6月5日	採水時刻	13時40分
天候	前日 晴れ 当日 晴れ	採水時の温度	気温 18.2 ℃ 水温 11.3 ℃
採水場所	温泉（鎌田）水源		
採水者	牧健一・黒岩和久 （所属）建設水道課 上下水道係		

検査項目	単位	検査結果
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l	0.000001未満
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l	0.000001未満
ー 以 下 余 白 ー		

備考	分析法： 固相抽出-LC-MS法 水道法の水質管理目標設定項目の目標値は、ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)と、ペルフルオロオクタン酸(PFOA)の量の和として 0.00005mg/l以下(暫定)
検査期日	令和6年6月6日 ～ 令和6年6月11日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター
検査責任者	検査部長 北村 晋 (北村)

水質検査結果書

No. A2400558-005 1/1
令和6年6月12日

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第18号
長野県長野市アーク 3番地号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長

高山村長 内山 信行　様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県上高井郡高山村大字高井4972　高山村長 内山 信行		
受付年月日	令和6年6月6日	種別	水道原水
採水年月日	令和6年6月5日	採水時刻	9時50分
天候	前日 晴れ　　当日 晴れ	採水時の温度	気温 15.2 ℃　　水温 11.5 ℃
採水場所	油久保水源		
採水者	牧健一・黒岩和久　　(所属) 建設水道課　上下水道係		

検査項目	単位	検査結果
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l	0.000001未満
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l	0.000001未満
ー 以 下 余 白 ー		

備考	分析法：　固相抽出-LC-MS法 水道法の水質管理目標設定項目の目標値は、ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)と、ペルフルオロオクタン酸(PFOA)の量の和として　0.00005mg/l以下(暫定)
検査期日	令和6年6月6日　～　令和6年6月11日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会　検査センター
検査責任者	検査部長　北村　晋

水質検査結果書

No. A2400558-006 1/1
令和6年6月12日

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第18号
長野県長野市アーク 13番 1号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 原 [illegible]

高山村長 内山 信行 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県上高井郡高山村大字高井4972 高山村長 内山 信行		
受付年月日	令和6年6月6日	種別	水道原水
採水年月日	令和6年6月5日	採水時刻	10時30分
天候	前日 晴れ 当日 晴れ	採水時の温度	気温 20.5 ℃ 水温 11.0 ℃
採水場所	門前水源		
採水者	牧健一・黒岩和久 (所属) 建設水道課 上下水道係		

検査項目	単位	検査結果
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l	0.000001未満
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l	0.000001未満
ー 以 下 余 白 ー		

備考	分析法： 固相抽出-LC-MS法 水道法の水質管理目標設定項目の目標値は、ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)と、ペルフルオロオクタン酸(PFOA)の量の和として 0.00005mg/l以下(暫定)
検査期日	令和6年6月6日 ～ 令和6年6月11日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター
検査責任者	検査部長 北村 晋 (村)

水質検査結果書

No. A2400558-007 1/1
令和6年6月12日

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第18号
長野県長野市アークス13番11号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 原 [illegible]

高山村長 内山 信行 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県上高井郡高山村大字高井4972 高山村長 内山 信行		
受付年月日	令和6年6月6日	種別	水道原水
採水年月日	令和6年6月5日	採水時刻	14時15分
天候	前日 晴れ 当日 晴れ	採水時の温度	気温 18.7 ℃ 水温 14.8 ℃
採水場所	西原水源		
採水者	牧健一・黒岩和久 (所属) 建設水道課 上下水道係		

検査項目	単位	検査結果
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l	0.000001未満
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l	0.000001未満
ー 以 下 余 白 ー		

備考	分析法： 固相抽出-LC-MS法 水道法の水質管理目標設定項目の目標値は、ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)と、ペルフルオロオクタン酸(PFOA)の量の和として 0.00005mg/l以下(暫定)
検査期日	令和6年6月6日 ～ 令和6年6月11日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター
検査責任者	検査部長 北村 晋 (北村)