水質検査結果書

No. A2402789-001 1/1
令和7年3月13日

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第18号
長野県長野市アークス13番1号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長

高山村長 藤沢 敏和　様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県上高井郡高山村大字高井4972番地　高山村長 藤沢 敏和		
受付年月日	令和7年3月6日	種別	水道浄水
採水年月日	令和7年3月6日	採水時刻	9時05分
天候	前日 雨　　当日 晴れ	採水時の温度	気温 1.0 ℃　　水温 5.0 ℃
採水場所	123　高山村上水道　福井原水系		
採水者	牧健一・黒岩和久　　(所属) 建設水道課　上下水道係		

検査項目	単位	検査結果
PFOS及びPFOA	mg/l	0.000001未満
ー 以 下 余 白 ー		

備考	分析法：　固相抽出-LC-MS法 水道法の水質管理目標設定項目の目標値は、ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)と、ペルフルオロオクタン酸(PFOA)の量の和として　0.00005mg/l以下(暫定)
検査期日	令和7年3月6日　～　令和7年3月12日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会　検査センター
検査責任者	検査部長　北村　晋

水質検査結果書

No. A2402789-002 1/1
令和7年3月13日

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関第18号
長野県長野市アーク3番地
一般社団法人長野市薬剤師会
会長

高山村長 藤沢 敏和 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県上高井郡高山村大字高井4972番地 高山村長 藤沢 敏和		
受付年月日	令和7年3月6日	種別	水道浄水
採水年月日	令和7年3月6日	採水時刻	8時55分
天候	前日 雨 当日 晴れ	採水時の温度	気温 2.0 ℃ 水温 6.5 ℃
採水場所	128 高山村上水道 牧水系		
採水者	牧健一・黒岩和久 (所属) 建設水道課 上下水道係		

検査項目	単位	検査結果
PFOS及びPFOA	mg/l	0.000001未満
ー 以 下 余 白 ー		

備考	分析法： 固相抽出-LC-MS法 水道法の水質管理目標設定項目の目標値は、ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)と、ペルフルオロオクタン酸(PFOA)の量の和として 0.00005mg/l 以下(暫定)
検査期日	令和7年3月6日 ～ 令和7年3月12日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター
検査責任者	検査部長 北村 普

水質検査結果書

No. A2402789-003 1/1
令和7年3月13日

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第18号
長野県長野市アーク不動産ビル
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 原 [illegible]

高山村長 藤沢 敏和 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県上高井郡高山村大字高井4972番地 高山村長 藤沢 敏和		
受付年月日	令和7年3月6日	種別	水道浄水
採水年月日	令和7年3月6日	採水時刻	9時30分
天候	前日 雨 当日 晴れ	採水時の温度	気温 3.5 ℃ 水温 6.0 ℃
採水場所	129 高山村上水道 赤和水系		
採水者	牧健一・黒岩和久 (所属) 建設水道課 上下水道係		

検査項目	単位	検査結果
PFOS及びPFOA	mg/l	0.000001未満
ー 以 下 余 白 ー		

備考	分析法： 固相抽出-LC-MS法 水道法の水質管理目標設定項目の目標値は、ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)と、ペルフルオロオクタン酸(PFOA)の量の和として 0.00005mg/l以下(暫定)
検査期日	令和7年3月6日 ～ 令和7年3月12日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター
検査責任者	検査部長 北村 晋

水質検査結果書

No. A2402789-004 1/1
令和7年3月13日

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第18号
長野県長野市アーク不動産ビル3番地
一般社団法人長野市薬剤師会
会長

高山村長 藤沢 敏和 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県上高井郡高山村大字高井4972番地 高山村長 藤沢 敏和		
受付年月日	令和7年3月6日	種別	水道浄水
採水年月日	令和7年3月6日	採水時刻	9時45分
天候	前日 雨 当日 晴れ	採水時の温度	気温 4.0 ℃ 水温 8.0 ℃
採水場所	130 高山村上水道 久保水系		
採水者	牧健一・黒岩和久 (所属) 建設水道課 上下水道係		

検査項目	単位	検査結果
PFOS及びPFOA	mg/l	0.000001未満
ー 以 下 余 白 ー		

備考	分析法： 固相抽出-LC-MS法 水道法の水質管理目標設定項目の目標値は、ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)と、ペルフルオロオクタン酸(PFOA)の量の和として 0.00005mg/l 以下(暫定)
検査期日	令和7年3月6日 ～ 令和7年3月12日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター
検査責任者	検査部長 北村 晋

水質検査結果書

No. A2402789-005 1/1
令和7年3月13日

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第18号
長野県長野市アーク不13番地1号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 [illegible]

高山村長 藤沢 敏和 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県上高井郡高山村大字高井4972番地 高山村長 藤沢 敏和		
受付年月日	令和7年3月6日	種別	水道浄水
採水年月日	令和7年3月6日	採水時刻	9時55分
天候	前日 雨 当日 晴れ	採水時の温度	気温 4.0 ℃ 水温 4.5 ℃
採水場所	131 高山村上水道 水中水系		
採水者	牧健一・黒岩和久 (所属) 建設水道課 上下水道係		

検査項目	単位	検査結果
PFOS及びPFOA	mg/l	0.000001未満
ー 以 下 余 白 ー		

備考	分析法： 固相抽出-LC-MS法 水道法の水質管理目標設定項目の目標値は、ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)と、ペルフルオロオクタン酸(PFOA)の量の和として 0.00005mg/l 以下(暫定)
検査期日	令和7年3月6日 ～ 令和7年3月12日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター
検査責任者	検査部長 北村 晋

水質検査結果書

No. A2402789-006 1/1
令和7年3月13日

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第18号
長野県長野市アーク不13番11号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長

高山村長 藤沢 敏和 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県上高井郡高山村大字高井4972番地 高山村長 藤沢 敏和		
受付年月日	令和7年3月6日	種別	水道浄水
採水年月日	令和7年3月6日	採水時刻	10時25分
天候	前日 雨 当日 晴れ	採水時の温度	気温 4.5 ℃ 水温 9.0 ℃
採水場所	132 高山村上水道 北部水系		
採水者	牧健一・黒岩和久 (所属) 建設水道課 上下水道係		

検査項目	単位	検査結果
PFOS及びPFOA	mg/l	0.000001未満
ー 以 下 余 白 ー		

備考	分析法： 固相抽出-LC-MS法 水道法の水質管理目標設定項目の目標値は、ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)と、ペルフルオロオクタン酸(PFOA)の量の和として 0.00005mg/l 以下(暫定)
検査期日	令和7年3月6日 ～ 令和7年3月12日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター
検査責任者	検査部長 北村 晋

水質検査結果書

No. A2402789-007 1/1
令和7年3月13日

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関第18号
長野県長野市アーク[illegible]
一般社団法人長野市薬剤師会
会長[illegible]

高山村長 藤沢 敏和　様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県上高井郡高山村大字高井4972番地　高山村長 藤沢 敏和		
受付年月日	令和7年3月6日	種別	水道浄水
採水年月日	令和7年3月6日	採水時刻	10時15分
天候	前日 雨　　当日 晴れ	採水時の温度	気温 4.5 ℃　　水温 8.0 ℃
採水場所	133　高山村上水道　堀之内水系		
採水者	牧健一・黒岩和久　　(所属) 建設水道課　上下水道係		

検査項目	単位	検査結果
PFOS及びPFOA	mg/l	0.000001未満
ー 以 下 余 白 ー		

備考	分析法：　固相抽出-LC-MS法 水道法の水質管理目標設定項目の目標値は、ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)と、ペルフルオロオクタン酸(PFOA)の量の和として　0.00005mg/l以下(暫定)
検査期日	令和7年3月6日　～　令和7年3月12日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会　検査センター
検査責任者	検査部長　北村　晋